HBICON GMBH

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14132-01-00

Institut für Hygiene, Bakteriologie, Analytik, Umweltmedizin, Consulting

WBV Welstorf-Pillenbruch
Herrn Berges
Pillenbrucher Str. 48

32108 Bad Salzuflen

Bielefeld, den 28.02.2025

Prüfbericht

Prüfbericht Nr.: **A2503970**
Kunden Nr.: **110172**
Auftraggeber: **WBV Welstorf-Pillenbruch Herrn Berges Pillenbrucher Str. 48 32108 Bad Salzuflen**
Kopie an: **Gesundheitsamt Kreis Lippe**

Probe Nr.: **A2503970/01** Eingang: **26.02.2025**
Probenart: **Trinkwasser**
Probenahme: **26.02.2025 12:00**
Entnahmestelle: **Alte Brunnenstube, Pillenbrucherstraße 53a, Bad Salzuflen nach UV / WBV Welstorf Pillenbrucher Str. 53**
Probennehmer: **Barbara Konstanty**
Prüfplan: **Trinkwasser chemisch, Probenahme gemäß DIN ISO 5667-5 A14:2011-02**
Prüfbeginn: **26.02.2025** Prüfende: **28.02.2025**

Untersuchte Parameter	Einheit	Ermittelter Wert	Richt-/ Grenzwert	Prüfverfahren
Nitrat	**mg/l**	**41**	**50**	**DIN EN ISO 10304-1 D20:2009-07**

Beurteilung: Der Grenzwert der Trinkwasser-Verordnung ist eingehalten.

Prüfplan: **Parameter Gruppe A, Probenahme gemäß DIN ISO 5667-5 A14:2011-02**
Prüfbeginn: **26.02.2025** Prüfende: **28.02.2025**

Untersuchte Parameter	Einheit	Ermittelter Wert	Richt-/ Grenzwert	Prüfverfahren
Trübung	**FNU**	**3,28**	**1**	**DIN EN 70271 C21:2016-11**

Parameter Trübung **ermittelter Wert: 3,28**
Beurteilung: Das Resultat der chemischen Analyse entspricht nicht den Grenzwerten der Trinkwasserverordnung.
Beurteilung: Der Grenzwert der Trinkwasserverordnung ist nicht eingehalten.

Anmerkung: Die Trübung wurde durch Doppelbestimmung abgesichert.

Validiert und freigegeben S. Nattkemper (B.Sc. Biologie)

Alle Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand.

HBICON GmbH Geschäftsführung: M.Sc. Kristina Scharenberg, Dipl.-Kfm. Helmut Köhler
33604 Bielefeld Jakobuskirchplatz 3 Tel.: 0521 / 20855-0 Fax.: 0521 / 2085555
Amtsgericht Bielefeld HRB 37431 Steuer Nr. 305/5832/0393 USt-IdNr.: DE199764346 www.hbicon.de
Sparkasse Herford BLZ 494 501 20 Konto Nr. 100078146 Info@hbicon.de
IBAN: DE63494501200100078146 SWIFT-BIC: WLAHDE44